



Département des finances, des institutions et de la santé
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



152

Kopie

Trinkwassergenossenschaft Triftalp
Genossenschaftspräsident Kurt
Anthamatten
Haus Riverside
3910 Saas-Grund

Unsere Ref. 31858 / 37 / CG
Unser Tel. 027 606 49 50
Datum 27. Dezember 2011

ANALYSENBERICHT

PROBE

Probe erhoben durch :

Zurbriggen Fabian, Untere Gasse, 3910 Saas-Grund

Probenahmeort : **Vorkammer Leitung Grundwasserpumpe 13.45 Uhr**

Sachbezeichnung : **Trinkwasser im Verteilernetz**

Datum der Erhebung : **20.12.2011**

Datum Analyseende : **27.12.2011**

Probe Nr.

Bezeichnung

45657

**Wassernetz, 199, 10 ZEN-LAUINEN - GW-Pumpe, Genossenschaft
Triftalp
Vorkammer Leitung Grundwasserpumpe 13.45 Uhr**

ANALYSENRESULTATE

1 Aerobe mesophile Keime	/ml	< 10
7 Escherichia coli	U/100ml	0
11 Enterokokken	U/100ml	0

BEFUND

Gutes Resultat für den Tag der Kontrolle

Dr Rossier Joël
Chemiker

Kosten Fr. 112.00 ; + Mwst 8 % → Fr. 8.95
Total Fr. 120.95 (-15 %) ; Rechnung folgt
Kopie

Zurbriggen Fabian, Untere Gasse, 3910 Saas-Grund

Seite 1 von 1

Dieser Bericht betrifft nur die untersuchten Gegenstände und kann nur mit Genehmigung der Dienststelle für Verbraucherschutz vervielfältigt werden. Die Messunsicherheit kann bei der Dienststelle für Verbraucherschutz erhalten werden.