Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Saas-Grund
Gemeindeverwaltung
Postfach 43
Saastalstrasse 390
3910 Saas-Grund

Firma Nr : 33175/4443

Sitten, den 10. Dezember 2021

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 21-VS-44846 V 1

Probennummer: 21-145084

ADRESSE(N)

Abgegeben durch :	Wasserversorgung Saas-Grund, Saastalstrasse 390, 3910 Saas-Grund

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :	Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Saas-Grund
Probenahme am :	06.12.2021 um 15h15
Eingang :	07.12.2021
Ausgeführt von :	Herr Fabian ZURBRIGGEN, Brunnenmeister Saas Grund

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :	Trinkwasser im Verteilnetz
Netz :	190 - SAAS-Grund
Probenahmeort :	3 - Brunnentrog untere Tamattenstrasse

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet
Stellvertretender Kantonschemiker
Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Saas-Grund, Herr Fabian ZURBRIGGEN, Mehrzweckgebäude , Postfach 43, 3910 Saas-Grund

Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Saas-Grund
Gemeindeverwaltung
Postfach 43
Saastalstrasse 390
3910 Saas-Grund

Firma Nr : 33175/4443

Sitten, den 10. Dezember 2021

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 21-VS-44846 V 1

Probennummer: 21-145086

ADRESSE(N)

Abgegeben durch :	Wasserversorgung Saas-Grund, Saastalstrasse 390, 3910 Saas-Grund

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :	Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Saas-Grund
Probenahme am :	06.12.2021 um 14h45
Eingang :	07.12.2021
Ausgeführt von :	Herr Fabian ZURBRIGGEN, Brunnenmeister Saas Grund

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :	Trinkwasser an der Quelle	
Netz :	199 - ZEN-LAUINEN - GW-Pumpe	
Probenahmeort :	1 - Grundwasserpumpe Becken	X : 638'810 Y : 107'445

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	15 KBE/ml	max. 100 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet
Stellvertretender Kantonschemiker
Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Saas-Grund, Herr Fabian ZURBRIGGEN, Mehrzweckgebäude , Postfach 43, 3910 Saas-Grund

Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Saas-Grund
Gemeindeverwaltung
Postfach 43
Saastalstrasse 390
3910 Saas-Grund

Firma Nr : 33175/4443

Sitten, den 10. Dezember 2021

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 21-VS-44846 V 1

Probennummer: 21-145083

ADRESSE(N)

Abgegeben durch :	Wasserversorgung Saas-Grund, Saastalstrasse 390, 3910 Saas-Grund

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :	Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Saas-Grund
Probenahme am :	06.12.2021 um 14h15
Eingang :	07.12.2021
Ausgeführt von :	Herr Fabian ZURBRIGGEN, Brunnenmeister Saas Grund

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :	Trinkwasser im Verteilnetz	
Netz :	190 - SAAS-Grund	
Probenahmeort :	7 - Bodmen Brunnen, Bodmenstr. 127	X : 638'865 Y : 106'655

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)

Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Dr. Christian Abbet
Stellvertretender Kantonschemiker
Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Saas-Grund, Herr Fabian ZURBRIGGEN, Mehrzweckgebäude , Postfach 43, 3910 Saas-Grund

Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav